SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐÀ NẴNG

Số: 985 /DDS-HCTH

V/v mời tham gia chào giá lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống UPS 150kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống UPS 80kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Quý Cơ quan, đơn vị

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-DDS ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng về việc phê duyệt về việc đề nghị phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống UPS 150kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống UPS 80kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2;

Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm DDS) có nhu cầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống UPS 150kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống UPS 80kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2 năm 2026", cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống UPS 150kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống UPS 80kVA tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2 năm 2026.

2. Tổng dự toán: không quá 85.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng y).

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng

4. Nguồn vốn: Kinh phí nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố Đà Nẵng trong năm 2026

5. Thời gian thực hiện dịch vụ: 07 ngày

6. Địa điểm, quy mô dự án:

a) Địa điểm: Tầng 19 Toà nhà 02 Quang Trung phường Hải Châu, tp Đà

Nẵng và tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2 phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

b) Phạm vi, quy mô: Theo Phụ lục đính kèm

Nhằm đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu khách quan, công bằng, minh bạch, tạo thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi giữa các đơn vị, Trung tâm DDS kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và điều kiện thực hiện gói thầu gửi bảng chào giá và hồ sơ năng lực về Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng theo thông tin như sau:

7. Thông tin liên hệ

- Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236 3888414, thư điện tử: iid-dds@danang.gov.vn.

- Thời gian nhận bản chào phí: trước 17h00 ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Vậy, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng kính gửi Quý đơn vị được biết và quan tâm tham gia theo quy định./.

Nơi nhận:
- Cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, HCTH. Sơn

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐÀ NẴNG

Phạm Thế Nhân

Phụ lục

MÔ TẢ PHẠM VI, QUY MÔ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Đính kèm Công văn số 985/DDS-HCTH ngày 19tháng 6 năm 2026 của Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng)

1. Phạm vi cung cấp dịch vụ

STT	Mô tả thiết bị	Vị trí đặt UPS	Số lượng
1	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng bộ lưu điện LIEBERT APM 150 KVA	Đà Nẵng	04
2	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng bộ lưu điện Eaton 93E UPS 80 kVA	Tam Kỳ	02

2. Yêu cầu chi tiết công việc

STT	Phạm vi công việc của hợp đồng
1	Làm vệ sinh tổng quát.
2	Cập nhật phần mềm, nếu cần thiết.
3	Kiểm tra nhiệt độ bên ngoài, bên trong, các linh kiện chính.
4	Kiểm tra hoạt động của các bộ phận chính: chỉnh lưu, nghịch lưu, giải nhiệt
5	Kiểm tra nội trở bình ắc quy, kiểm tra đấu nối bình, đầu nối động lực
6	Kiểm tra các thông số làm việc
7	Kiểm tra các chế độ làm việc chủ yếu và quá trình chuyển đổi giữa chúng
8	Kiểm tra hoạt động phóng – nạp bình
9	Kiểm tra quạt
10	Tổng hợp báo cáo bao gồm khuyến cáo về điều kiện hoạt động của UPS
11	Kiểm tra nhiệt độ của các MCCB, các kết nối điện.
12	Tổng hợp báo cáo bao gồm khuyến cáo về điều kiện hoạt động của UPS